

# 消防安全設備

# 核表

學校名稱	國	區編號	南 44
應送資料	<input type="checkbox"/> 學校檢修申報書 <input type="checkbox"/> 消防單位檢修申報書	成果日期	
工作項目		檢核檢修申報成果 (由校方人員填報)	
檢修	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 廠商依規定由消防專業人員負責檢修。</li> <li>2. 廠商檢修時由校方派員配合陪同檢查。</li> <li>3. 廠商檢查時無破壞現有消防安全設備。</li> <li>4. 廠商檢查測試後均將設備復歸為正常狀況。</li> <li>5. 廠商檢修時可立即改善事項皆已當場改正。</li> <li>6. 廠商檢修時所發現之缺失均與學校陪同檢查人員確認。</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
申報	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 廠商依限於 3 月 31 日前向轄區消防分隊申報。</li> <li>2. 申報書附有廠商到校檢修人員之消防專業技術證書影本。</li> <li>3. 申報書各項檢查表均與事實相符並由到校檢修人員簽章。</li> <li>4. 申報書之內容、數量統計表、配置平面圖與學校現況相符。</li> <li>5. 消防安全設備改善計畫書內容切實與學校現況相符。</li> <li>6. 學校人員明瞭改善計畫書之改善措施，不明者請廠商說明。</li> <li>7. 申報書平面配置圖應標示滅火器藥劑期限到期之年月份。</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
承攬廠商	檢修申報 消防專業人員簽章	陪同廠商	實施檢修 學校人員簽章
防火管理人	檢核結果 暨 簽章	管理權人	複查 暨 簽章
	(簽章)		(簽章)

※備註：本表填寫完成並由廠商、學校用印後，正本留存學校。請學校影印 2 份加蓋與正本相符章及學校印信後交予廠商。廠商留存影本 1 份，另 1 份影本請彙整後辦理驗收請款。

與正本相符