

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：景美國小

勘檢日期：102 年 11 月 6 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	0	0	1	2	0	0
待改善	2	2	0	0	2	2
未設置	0	0	1	0	0	0
應設置	2	2	2	2	2	2

勘檢結果：

貴校目前急需改善項目如下：

教學大樓 室外通路扶手、廁所小便斗扶手；
行政大樓 樓梯扶手改善、無障礙廁所改善。

勘檢人員：

鄧文孝

承辦人員：

書記陳琬鈴

受檢學校人員：

楊朝全