

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：宜昌國中

勘檢日期：102 年 11 月 8 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	3	3	3	3	3	3
待改善	0	0	0	0	0	0
未設置	0	0	0	0	0	0
應設置	3	3	3	3	3	3

勘檢結果：

貴校主要教學大樓於 98 年以後完工，已符合規範。

活動中心建議視需求急迫性逐步改善：

- 一、坡道：坡度不符合規範、地面不平整、扶手無防勾撞處理等。
- 二、無障礙廁所：缺活動扶手、求救鈴及洗面盆等。
- 三、昇降設備：需增設引導標誌與不同材質踏墊、操作盤需設置點字等。

勘檢人員：

書記陳琬鈴

承辦人員：

書記陳琬鈴

受檢學校人員：

張一傑