

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：明廉國小

勘檢日期：102 年 11 月 8 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	2	1	0	0	0	0
待改善	0	3	0	2	2	2
未設置	0	0	2	0	0	0
應設置	2	4	2	2	2	2

勘檢結果：

貴校之特教班設置於 1 樓，建議於 1 樓增設 1 間無障礙廁所。
建議貴校之新教學大樓視需求急進性逐步改善以下項目：

- 一、教室出入口：高低差改善。
- 二、樓梯：增設單側扶手、止滑條及防護緣。
- 三、無障礙廁所(4 樓)：缺 L 型扶手、活動扶手錯置、求救鈴位置錯誤、洗面盆扶手過低等。

勘檢人員：書記陳琬鈴 承辦人員：書記陳琬鈴 受檢學校人員：總務主任林有智