

107 年度補助防水隔熱工程計畫會議資料

一、 補助說明注意事項

1. 注意各階段辦理期程，完成日期至 107 年 12 月 31 日止。
2. **防水性能**確保(耐久性、材料選擇、施作方式、細部設計、檢驗方式)。
3. **隔熱性能**確保(整體構造 U 值、材料選擇、施作方式、細部設計、驗收方式)
4. 防水隔熱容易涉及綁標，**不宜採用特殊材料**。

二、 計畫時程及重點工作

107 年 3 月：參與工作說明會 → 107 年 4 月 30 日：規劃設計繳件期限 →
107 年 5 月 31 日：規劃設計審議完成期限 → 107 年 6~7 月：辦理發包事宜 →
107 年 7~11 月：完工與教學宣導 → 107 年 12 月 31 日前結案。

【若金額大於百萬，請上公共工程標案管理系統填報】

【機關編號：309100000E 計畫編號：1060526】

三、 網路平台審查方式

1. 學校上傳資料請至網路搜尋「公立民國中小學工程計畫平台」。
2. 上傳計畫申請書、設計規劃圖說、工程預算書及會議資料即送給三位委員審議。
3. 審議時間約 1-2 週，回覆審議意見後，校方自行決定工程發包或再送審。

四、 圖面需求

1. 施作範圍圖。
2. 規劃設計前後平面圖。
3. 屋頂剖面及細部大樣詳圖(含材料工法標示和施工規範)。
4. 需檢附綠建築系統之隔熱系數計算 U 值，其需小於 0.8。

五、 細部標準

1. 泛水總高應達 30 公分以上。
2. 頂樓樓梯間出入口應抬高，防止積水灌入樓梯。
3. 防水層試水需水蓋 7 公分高，試驗 3 天，並製作試水報告。
4. 洩水坡度應施作大於 1%，並留意落水孔是否暢通。
5. 施作槽鐵斜屋頂之屋簷應延伸至女兒牆外。

六、 聯絡資訊

電子郵件：schoololdwc@gamil.com

連絡電話：05-5525-061

計畫主持人：鍾松晉 副教授

計畫助理：張凱鈞先生、彭昱翔先生



FB 粉絲專頁 QRcode