

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：崇德國小

勘檢日期：102 年 11 月 6 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	0	0	0	0	0	0
待改善	4	1	0	0	1	1
未設置	0	0	1	1	0	0
應設置	4	1	1	1	1	1

勘檢結果：

建議貴校視需求急迫性逐步改善

- (一) 大門口室外引導通道平整度；
- (二) 樓梯扶手；
- (三) 運動場連結坡道；
- (四) 小便斗扶手。

勘檢人員：

鄭文貴

承辦人員：

書記陳琬鈴

受檢學校人員：

謝文