

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：北濱國小

勘檢日期：102 年 11 月 8 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	0	0	2	0	0	0
待改善	1	2	1	2	1	1
未設置	1	0	1	0	1	1
應設置	2	2	4	2	2	2

勘檢結果：

貴校需改善項目甚多，建議視需求急迫性逐步改善。

一、建議可設置一坡道以利行動不便者到運動場活動。

二、室外通路：入口不平整且有高低差、格柵開口 > 1.3 cm 且方向不符合規範。

三、坡道：坡度不符合規範、入口處不平整且有高低差。

四、樓梯：扶手無防勾撞處理、礙於現況水平延伸部分較難改善、需增設另一側扶手。

五、無障礙廁所：缺活動扶手、少一處求救鈴，馬桶無靠墊等。

勘檢人員：書記陳琬鈴 承辦人員：書記陳琬鈴 受檢學校人員：

蔡煥東